

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												OUTUBRO/2024				
MUNICÍPIOS >>>>>>>>	Ag.01 Autazes	Ag.02 Alvarães	Ag.03 Benjamin Constant	Ag.04 Careiro da Várzea	Ag.05 Carauari	Ag.06 Codajás	Ag.07 Eirunepé	Ag.08 Itamarati	Ag.09 Juruaá	Ag.10 Manaquiri	Ag.11 S.P.O	Ag.12 Tabatinga	Ag.13 Atalaia N.	Ag.14 N. Olinda	Ag.15 Nhamundá	Ag.Sub-01 Novo Céu
COLIFORMES TOTAIS												VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas				
Nº de amostras realizadas	37	68	48	68	285	142	141	168	174	174	55	71	73	218	89	40
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
Nº de amostras conformes	37	68	48	68	285	142	141	168	174	174	55	71	73	218	89	36
COLIFORMES FECAIS												VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência				
Nº de amostras realizadas	37	68	48	68	285	142	141	168	174	174	55	71	73	218	89	36
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	37	68	48	68	285	142	141	168	174	174	55	71	69	218	89	36
CLORO LIVRE												VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0				
Média de resultados (mg/L)	0,86	1,18	1,5	1,38	1,11	1,44	1,23	1,17	0,96	0,74	0,68	1,35	1,50	0,73	0,63	0,83
Nº de amostras realizadas	450	102	444	470	320	201	477	191	230	216	291	493	509	235	132	382
Nº de amostras anômalas	2	0	0	0	0,00	10	0	0	0	0	6	0	0	41	4	0
Nº de amostras conformes	448	102	444	470	320	191	477	191	230	216	285	493	509	194	128	382
TURBIDEZ												VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0				
Média de resultados (NTU)	1,81	0,00	1,64	1,22	0,86	1,17	3,44	1,53	1,07	0,13	3,89	1,46	4,20	0,00	0,22	0,38
Nº de amostras realizadas	448	102	444	471	320	201	477	214	230	216	291	481	509	235	132	40
Nº de amostras anômalas	38	0	2	0	0	5	7	9	0	0	91	3	62	0	0	0
Nº de amostras conformes	410	102	442	471	320	196	470	205	230	216	200	478	447	235	132	40
COR APARENTE												VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15				
Média de resultados (uC)	5,00	0,00	4	1,00	1,00	4,00	8,00	0	15,00	2,00	21,00	8,00	9	4,00	0	0,00
Nº de amostras realizadas	449	102	435	471	320	201	468	214	230	216	290	149	509	235	132	40
Nº de amostras anômalas	13	0	0	0	0	1	2	0	63	0	213	0	23	34	0	0
Nº de amostras conformes	436	102	435	471	320	200	466	214	167	216	77	149	486	201	132	40
PH												VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*				
Média de resultados	4,69	5,51	6,46	6,69	5,69	6,56	6,69	5,32	6,56	4,62	5,75	7,51	6,25	5,14	4,04	5,21
Nº de amostras realizadas	451	102	444	470	320	201	477	214	230	216	291	147	509	235	132	40