RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA CIDADE

Portaria Padrão de Potabilidade da Água - PRC N°5 ANEXO XX-2017 alterado pela Portaria GM/MS n° 888/2021

Apurado Março-2025	Ag.01 Autazes	Ag.02 Alvarães	Ag.03 Benjamin	Ag.04 Careiro	Ag.05 Carauari	Ag.06 Codajás	Ag.07 Eirunepé	Ag.08 Itamarati	Ag.09 Juruá	Ag.10 Manaquiri	Ag.11 S.P.O	Ag.12 Tabatinga	Ag.13 Atalaia N.	Ag.14 N. Olinda	Ag.15 Nhamundá	Ag.Sub-01 Novo Céu
COLIFORMES TOTAIS - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas																
Nº de amostras realizadas	25	50	33	36	211	119	81	138	89	147	34	45	60	32	90	30
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
Nº de amostras conformes	25	50	33	36	211	119	81	138	89	147	34	45	60	32	90	24
ESCHERICHIA COLI - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência																
Nº de amostras realizadas	25	50	33	36	211	119	81	138	89	147	34	45	60	32	90	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	25	50	33	36	211	119	81	138	89	147	34	45	60	32	90	24
CLORO LIVRE - VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0																
Média de resultados (mg/L)	0,93	1,16	0,43	1,45	0,75	1,96	0,91	0,90	0,72	0,74	0,66	0,69	0,98	1,01	0,66	0,76
Nº de amostras realizadas	434	92	436	437	249	171	235	174	149	196	396	436	464	178	163	375
Nº de amostras anômalas	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6	15	0	11	5	1
Nº de amostras conformes	434	92	431	437	249	171	234	174	149	196	390	421	464	167	158	374
TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0																
Média de resultados (NTU)	2,13	0,10	1,57	2,50	0,58	2,07	3,89	0,77	3,28	0,44	3,17	1,91	4,50	0,08	0,18	0,29
Nº de amostras realizadas	434	92	436	437	249	171	234	192	149	196	396	436	464	178	163	138
Nº de amostras anômalas	0	0	4	1	0	7	49	0	22	0	30	0	62	0	0	0
Nº de amostras conformes	434	92	432	436	249	164	185	192	127	196	366	436	402	178	163	138
COR APARENTE - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15																
Média de resultados (uC)	3,00	3,00	6,00	3,00	1,00	4,00	9,00	1,00	12,00	2,00	13,00	4,00	14,00	8,00	1,00	2,00
Nº de amostras realizadas	434	92	436	437	249	171	235	192	149	196	396	436	460	178	163	128
Nº de amostras anômalas	0	0	3	0	0	3	24	0	43	0	160	0	119	32	0	0
Nº de amostras conformes	434	92	433	437	249	168	211	192	106	196	236	436	341	146	163	128
pH - VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*																
Média de resultados	5,51	5,65	4,96	6,96	5,76	6,31	6,11	5,38	6,61	4,61	5,84	6,71	5,82	5,79	4,25	6,27
Nº de amostras realizadas	434	92	436	437	249	171	234	192	149	196	395	436	464	136	163	138

,

* CLORO RESIDUAL LIVRE - Indica a quantidade de cloro presente na amostra.

* TURBIDEZ - Característica que reflete o grau de tranparência da água.

* COR APARENTE - Característica que mede o grau de coloração da água.

* pH - Indica o quanto a água é ácida (pH baixo) ou alcalina (pH alto). A análise deste parâmetro em rede esta dispensada pela Portaria PC 05/17

* COLIFORMES TOTAIS - Indicam a presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.

* COLIFORMES TERMOTOLERANTES - Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água.

* BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS - Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água.