

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA																
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA CIDADE																
Portaria Padrão de Potabilidade da Água - PRC N°5 ANEXO XX-2017 alterado pela Portaria GM/MS n° 888/2021																
Apurado Dezembro-2025	Ag.01 Autazes	Ag.02 Alvarães	Ag.03 Benjamin	Ag.04 Careiro	Ag.05 Carauari	Ag.06 Codajás	Ag.07 Eirunepé	Ag.08 Itamarati	Ag.09 Juruá	Ag.10 Manaquiri	Ag.11 S.P.O	Ag.12 Tabatinga	Ag.13 Atalaia N.	Ag.14 N. Olinda	Ag.15 Nhamundá	Ag.Sub-01 Novo Céu
COLIFORMES TOTAIS - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas																
Nº de amostras realizadas	43	46	75	40	191	110	128	144	133	44	44	65	50	159	145	137
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nº de amostras conformes	43	46	75	40	191	110	128	144	133	44	44	65	50	159	145	137
ESCHERICHIA COLI - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência																
Nº de amostras realizadas	43	46	75	40	191	110	128	144	133	44	44	65	50	159	145	137
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	43	46	75	40	191	110	128	144	133	44	44	65	50	159	145	137
CLORO LIVRE - VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0																
Média de resultados (mg/L)	1,22	0,81	1,08	1,35	1,17	1,32	1,32	1,04	0,88	0,87	1,18	1,08	1,89	0,75	0,57	1,25
Nº de amostras realizadas	420	84	469	414	255	177	317	191	201	164	367	458	417	195	203	197
Nº de amostras anômalas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0
Nº de amostras conformes	420	84	468	414	255	177	317	191	201	164	367	458	417	178	203	197
TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0																
Média de resultados (NTU)	1,87	0,10	1,82	3,07	0,29	2,40	3,53	0,72	3,38	0,59	5,28	1,74	7,22	0,66	0,14	0,34
Nº de amostras realizadas	420	84	469	414	255	177	317	210	201	165	367	458	417	195	203	197
Nº de amostras anômalas	0	0	2	1	0	5	0	0	40	0	206	0	370	2	0	0
Nº de amostras conformes	420	84	467	413	255	172	317	210	161	165	161	458	47	193	203	197
COR APARENTE - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15																
Média de resultados (uC)	3,00	2,00	8,00	4,00	1,00	4,00	11,00	0,00	14,00	1,00	21,00	5,00	15,00	13,00	2,00	0,00
Nº de amostras realizadas	420	84	469	414	255	177	317	210	201	165	367	458	417	195	203	197
Nº de amostras anômalas	1	0	10	0	0	0	0	0	62	0	206	0	246	40	0	0
Nº de amostras conformes	419	84	459	414	255	177	317	210	139	165	161	458	171	155	203	197
pH - VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*																
Média de resultados	7,07	5,54	6,53	6,65	5,50	6,43	6,51	5,96	6,61	5,71	5,65	-	5,75	5,56	4,15	-
Nº de amostras realizadas	420	84	469	414	255	177	317	210	201	165	53	0	417	195	203	0

- * CLORO RESIDUAL LIVRE - Indica a quantidade de cloro presente na amostra.
- * TURBIDEZ - Característica que reflete o grau de transparência da água.
- * COR APARENTE - Característica que mede o grau de coloração da água.
- * pH - Indica o quanto a água é ácida (pH baixo) ou alcalina (pH alto). A análise deste parâmetro em rede esta dispensada pela Portaria PC 05/17
- * COLIFORMES TOTAIS - Indicam a presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.
- * COLIFORMES TERMOTOLERANTES - Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água.
- * BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS - Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água.

Observações: