RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA CIDADE

Portaria Padrão de Potabilidade da Água - PRC N°5 ANEXO XX-2017 alterado pela Portaria GM/MS n° 888/2021

Apurado Setembro-2026	Ag.01 Autazes	Ag.02 Alvarães	Ag.03 Benjamin	Ag.04 Careiro	Ag.05 Carauari	Ag.06 Codajás	Ag.07 Eirunepé	Ag.08 Itamarati	Ag.09 Juruá	Ag.10 Manaquiri	Ag.11 S.P.O	Ag.12 Tabatinga	Ag.13 Atalaia N.
COLIFORMES TOTAIS - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas													
Nº de amostras realizadas	66	74	71	52	271	164	132	186	169	44	73	92	85
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nº de amostras conformes	66	74	71	52	271	164	132	186	169	44	73	92	85
ESCHERICHIA COLI - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência													
Nº de amostras realizadas	66	74	71	52	271	164	132	186	169	44	73	92	85
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	66	74	71	52	271	164	132	186	169	44	73	92	85
CLORO LIVRE - VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0													
Média de resultados (mg/L)	1,11	0,97	0,80	1,29	0,88	2,06	1,30	0,96	0,83	0,95	1,21	1,63	1,97
Nº de amostras realizadas	453	102	433	407	306	232	282	234	232	176	403	489	471
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	453	102	433	407	306	232	282	221	232	176	403	489	471
TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0													
Média de resultados (NTU)	2,43	0,10	0,69	0,79	0,47	0,80	2,50	1,32	4,44	0,61	6,11	1,22	4,48
Nº de amostras realizadas	453	102	433	407	306	232	282	234	232	176	403	489	471
Nº de amostras anômalas	0	0	2	0	0	1	0	0	65	0	308	0	4
Nº de amostras conformes	453	102	431	407	306	231	282	234	167	176	95	489	467
COR APARENTE - VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15													
Média de resultados (uC)	3,00	5,00	4,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	22,00	2,00	13,00	11,00	13,00
Nº de amostras realizadas	453	102	433	407	306	232	282	234	232	176	403	489	471
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	13	0	0	154	0	146	36	4
Nº de amostras conformes	453	102	433	407	306	219	282	234	78	176	257	453	467
pH - VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*													
Média de resultados	6,18	5,56	6,90	6,60	6,19	6,53	6,72	5,99	6,58	6,15	5,70	7,17	6,38
Nº de amostras realizadas	453	102	433	407	306	232	282	234	232	176	403	489	470

* CLORO RESIDUAL LIVRE - Indica a quantidade de cloro presente na amostra.

* TURBIDEZ - Característica que reflete o grau de tranparência da água.

* COR APARENTE - Característica que mede o grau de coloração da água.

* pH - Indica o quanto a água é ácida (pH baixo) ou alcalina (pH alto). A análise deste parâmetro em rede esta dispensada pela Portaria PC 05/17

* COLIFORMES TOTAIS - Indicam a presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.

* COLIFORMES TERMOTOLERANTES - Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água.

* BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS - Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água.

Observações:

Ag.14 N. Olinda	Ag.15 Nhamundá	Ag.Sub-01 Novo Céu
220	179	120
0	0	0
100%	100%	100%
220	179	120
220	179	120
0	0	0
220	179	120
0,77	0,92	0,61
232	221	144
10	0	0
222	221	144
0,32	0,23	1,22
232	221	144
3	0	0
229	221	144
22,00	1,00	1,00
232	221	144
60	0	0
172	221	144
5,62	3,83	4,55
232	221	144

